



Nomenclature en régulation

B-L	Basse limite
CH	Chauffage
hum-ext	Humidité extérieure
hum-hl	Humidité haute limite
hum-re	Humidité de retour
hum	Humidité
l-phum	Indicateur de pression d'humidité
P-M	Preuve de marche
P-S	Pression statique
T-A	Température d'alimentation
T-EXT	Température extérieure
T-MÉ	Température de mélange
T-P	Température de pièce
T-R	Température de retour
vol-C	Volume constant
Vol-V	Volume variable